



SECȚIUNE LONGITUDINALĂ

Sc 1:20




VEDERE A – A SECȚIUNE B – B

Sc 1:20



SECȚIUNE C – C
ACCES ÎN CURȚI

Sc 1:20



CERINȚE MINIME DE ASIGURARE A DURABILITĂȚII PENTRU BETON CONFORM CP012/1-2007 (SREN 206-1/2002)		
CLASA DE BETON	C20/25	C35/45
CLASA DE EXPUNERE	XC2	XC4+XD3+XF4
RAPORT A/C (max)	0.60	0.45
DOZAJ MINIM DE CIMENT	260	340
TIP CIMENT	CEM I, SR I, CD40, IA 52.5C, CEM III CEM II-A-L, CEM II-H/A-S, CEM II-MA-SD, ST, SL, DT, DLL, TLL, CEM II-MB-SD, ST, DT	

NOTA:

- podețele de la accesele în curți se vor racorda la
sanitul drumului și vor avea o lungime de 4.00m

VERIFICARE	NUME SI PRENUME	SEMNAȚURA	CERINTA	NR. REFERAT	BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA	PROIECT NR.
VERIFICATOR	Ing. F. Padure		A4,B2,D	REFERAT NR. 84/29.04.2014		P 301
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L BUCUREȘTI						
PROIECTAT	Ing. Anca Gheorghiu		SCARA 1:20	MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 313, Km 22+607 - Km 35+087, JLM. JUDEȚ CALĂRAȘI - AXINTELE, JUDEȚUL IALOMIȚA		FAZA: P.Th.+D.E.
VERIFICAT	Ing. Silviu Bratosin			Detaliu podet Ø500 pentru accesele in curti		
SEF LUCRARE	Ing. Florian Pasare		2014			DE - 01